

АДМИНИСТРАЦИЯ Саянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

08.04.2025

№ 159-н

О проведении оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду
2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 81 Устава Саянского муниципального района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить порядок работы комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложения №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложения №3 к настоящему постановлению.


4. В связи с принятием настоящего постановления, постановление №222-п от 06.05.2024 года «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.adm-sayany.ru, а также опубликованию в общественно-политической газете Саянского

района «Присяжье».

Глава Саянского района

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

Д.А. Типикин

Приложение №1 к
постановлению администрации
Саянского района
От 08.04.2016 № 159-н

СОСТАВ

Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель комиссии - глава Саянского района;

Секретарь комиссии - главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Саянского района.

Члены комиссии:

- председатель постоянной комиссии Саянского районного Совета депутатов по обеспечению жизнедеятельности района, аграрной политике, природопользованию и промышленности (по согласованию);

- руководитель территориального подразделения по восточной группе районов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (по согласованию);

-начальник отдела жизнеобеспечения администрации Саянского района;

- начальник МКУ «ЕДДС Саянского района»;

- Представитель гарантирующей организации ООО «Агрокомплект»;

- Представитель гарантирующей организации ООО «Саянтеплоресурс»;

- Представитель гарантирующей организации ООО «ДомСервис»;

- Представитель гарантирующей организации «Теплоэкспресс».

По согласованию в состав комиссии входят:

- инспектор Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Приложение №2 к
постановлению администрации
Саянского района
от 08.04.2025 № 159

ПОРЯДОК

работы Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности
теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к
отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Комиссия создаётся в целях проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду (Приложение к порядку).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

4. Секретарь комиссии:

- проводит предварительную оценку соответствия представленных документов установленным требованиям;
- ведет протокол заседания комиссии;
- по результатам оценки оформляет акты, в которых должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам оценки:

на объекте оценки обеспечена готовность к отопительному периоду 2025-2026 годов;

на объекте оценки будет обеспечена готовность к отопительному периоду 2025-2026 годов при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по обеспечению готовности, выданных комиссией;

на объекте оценки не обеспечена готовность к отопительному периоду 2025-2026 годов.

5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по обеспечению готовности или при невыполнении требований по обеспечению готовности объекта к акту прилагается перечень таких замечаний с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности к отопительному периоду выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если на объекте оценки обеспечена готовность к отопительному периоду 2025-2026 годов, а также в случае, если замечания к требованиям по обеспечению готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

Приложение к Порядку работы
Комиссии по проведению оценки
обеспечения готовности
теплоснабжающих организаций,
отдельных категорий
потребителей к отопительному
периоду 2025-2026 годов.

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному
периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены (технологически присоединены)
к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих
им на праве собственности или ином законном основании
теплопотребляющих установках, управляющих организаций,
а также товариществ собственников жилья, жилищных
кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов
при условии осуществления ими деятельности по управлению
многоквартирными домами, а также лиц, с которыми
в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса
Российской Федерации собственниками помещений
в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта
внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме,
или председателя совета многоквартирного дома в случае,
если собственниками помещений в многоквартирном доме
не принято решение о заключении таких договоров,
или муниципальными образованиями в случае,
если способ управления многоквартирным домом
не выбран или выбранный способ управления
не реализован

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$		
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	K _{закон о тепл}	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{задолж}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$		

.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасн}}$	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промысл}}^* \cdot 0,31 + K_{\text{гидр}}^* \cdot 0,31 + K_{\text{арм}}^* \cdot 0,01 + K_{\text{отв}}^* \cdot 0,01 + K_{\text{испыт}}^* \cdot 0,31 + K_{\text{перечень}}^* \cdot 0,01 + K_{\text{экспл/произв.инстр}}^* \cdot 0,01 + K_{\text{на спорт.тепл.пункт}}^* \cdot 0,01 + K_{\text{шт}}^* \cdot 0,01 + K_{\text{регул.темпер}}^* \cdot 0,01$		
.1.1		Акты промыски теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промыски теплоснабжающей установки	0,31	$K_{\text{промысл}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

.1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	K _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	K _{арм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

.1.4	Установленные пунктами 2.1.2., 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	K _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и	0,31	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.6		балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	участков тепловых вводов	0,01	К _{перечень}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.78 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО						
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов	0,01	К _{экспл/произв.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.1.8	тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	К _{паспорт, тепл. пункт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	К _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	$K_{\text{регул.темпер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режим}}$	$K_{\text{режим}} = K_{\text{рез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$	
1.2.1	Федерального закона о теплоснабжении)	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплopotребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплopotребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплopotребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{рез}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

2.2		теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)							
		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех. готов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}}^* 0,05 + K_{\text{свер}} 0,95$			

3.1	тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	K _{договор}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписание сторонами соглашения, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Показатель отсутствия задолженности либо подписание сторонами соглашения, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	K _{свер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	K _{учет}	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер. уз. уч.}} * 0,5 + K_{\text{провер. кип.}} * 0,5$		
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	K _{провер. уз. уч.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

4.2	Федерального закона о теплоснабжении)	1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{провер.кап}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)						
2.1	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$K_{\text{жил. фонд}}$	$K_{\text{жил. фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$		
		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$K_{\text{контур}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, (подпункт 11.2	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб	0,3	$K_{\text{дезинф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

ных правил и норм СанПиН 2.1.2.1068-01 "Гигиенические требования к безопасности и (или) безопасности для человека в среде обитания", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> СанПиН 1.2.3.685-21), и в результатах отбора проб системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3.685-21, в аккредитованной лаборатории (подпункт 11.5.17 1 Правил)	воды из системы	0,02	$K_{\text{газ}}$	$K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} + 0,5 + K_{\text{дог.тех.обсл}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
указанных в подпунктах пункта 1 Правил, - копия обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия общего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,5	$K_{\text{дым.вент}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

2.	2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	К _{догов.тех.обсл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федеральными органами исполнительной власти в области промышленности безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального	0,05	К _{предл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется

федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении	закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

<1> Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358.

<2> Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998. В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 Правила промышленной безопасности действуют до 1 января 2027 г.

<3> Зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2003 г., регистрационный N 5176.

<4> Зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296 (с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 24 (зарегистрировано Минюстом России 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558). В соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" действуют до 1 марта 2027 г.

Приложение №3
к постановлению администрации
Саянского района
от 08.04.2025 № 159-н

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов

1. Объектами оценки являются теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, а также потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установок, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу.

2. Список объектов, подлежащих оценке, указан в приложении 1 к программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

3. Сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов для потребителей тепловой энергии с 10 по 31 августа 2025 года.

4. Сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов для теплоснабжающих организаций с 10 августа по 10 сентября 2025 года.

5. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 Правил, обязаны выполнять требования пункта 11 Правил, обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил.

6. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны выполнить требования пункта 9 Правил.

7. Результаты оценки оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Срок выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов для потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций - не позднее 15 сентября 2025 года.

8. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по обеспечению готовности в сроки, установленные в пункте 7 настоящей программы, комиссией проводится повторная оценка, по результатам которой составляется новый акт.

9. Организация, не получившая по результатам проверки паспорт

готовности до даты, установленной пунктом 8 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1 к программе
проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду
2025-2026 годов

Список объектов, подлежащих оценке в 2025 году

Жилищный фонд

1. Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, д.152;
2. Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, д.154;
3. Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, д.158;
4. Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, д.169;
5. Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, д.171;
6. Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, д.204;
7. Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, д.210;
8. Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, д.245;
9. Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Энергетиков, д.2.

Потребители тепловой энергии

1. МКУ «Управление образования администрации Саянского района»;
2. КГБУЗ «Саянская районная больница»;
3. МГБУ СО КЦСОН «Саянский»;
4. МКУ «Отдел культуры администрации Саянского района».

Теплоснабжающие организации

1. ООО «Агрокомплект» г. Красноярск, ул. Урицкого, д.61;
2. ООО «Саянтеплоресурс», с. Агинское, ул. ул. Советская, зд.150;
3. ООО «Дом Сервис», г.Уяр, ул.Шоферов, 1;
4. ООО «Теплоэкспресс», г.Красноярск, ул.Пограничников, 105А.

Приложение 2 к программе
проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду
2025-2026 годов

КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица N 1

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)				
	минус 10	минус 20	минус 30	минус 40	минус 50
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до	78	84	87	89	91